

Số: 1080 /SGD&ĐT-VP

Bến Tre, ngày 28 tháng 5 năm 2014

Tăng cường công tác phòng cháy
chữa cháy năm 2014.

Kính gửi:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.

Căn cứ Báo cáo số 106/BC-PC66 ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH về kết quả kiểm tra công tác phòng cháy và chữa cháy các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre;

Nhằm phát huy kết quả đạt được trong năm qua và khắc phục những hạn chế trong công tác PCCC, Sở GD&ĐT đề nghị Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thành phố và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt nội dung công tác an toàn PCCC như sau:

- Phối hợp với Công an huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC cho giáo viên, học sinh để tăng cường ý thức cảnh giác đề phòng cháy nổ và kiến thức PCCC.

- Niêm yết các nội quy, quy định, biển báo, biển cấm về PCCC, bảo đảm cho tất cả cán bộ, giáo viên, học sinh được nhận biết và thực hiện nghiêm túc.

- Phối hợp chặt chẽ thường xuyên với các cơ quan chức năng, thực hiện kiểm tra công tác an toàn PCCC trong việc lắp đặt các trang thiết bị trong cơ quan, trường học.

- Củng cố các đội PCCC ở trường học, cơ sở giáo dục theo quy định của Luật PCCC; tăng cường trang bị phương tiện, huấn luyện nghiệp vụ bảo đảm lực lượng PCCC tại chỗ hoạt động có hiệu quả.

- Tổ chức các đội PCCC tại chỗ đúng theo thủ tục thành lập, biên chế, tổ chức và huấn luyện nghiệp vụ đã được Luật PCCC quy định; thường xuyên chỉ đạo, quản lý hoạt động của lực lượng PCCC của đơn vị.

- Phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC hướng dẫn, hỗ trợ trong việc thành lập và duy trì hoạt động của đội PCCC cơ sở; huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC cho lực lượng PCCC cơ sở.

- Thường xuyên tổ chức tự kiểm tra công tác an toàn PCCC, kiểm tra hệ thống điện và các thiết bị sử dụng điện tại đơn vị để khắc phục kịp thời các thiếu sót và sự cố đảm bảo an toàn PCCC; kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng tốt các phương tiện, thiết bị chữa cháy được trang bị và kịp thời sửa chữa mua sắm, bổ sung phương tiện, trang thiết bị chữa cháy theo kiến nghị của đoàn kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tỉnh.

Các đơn vị đầu tư xây dựng hồ chứa nước dự trữ phục vụ chữa cháy; bảo đảm điều kiện về giao thông, tạo thuận lợi cho triển khai hoạt động chữa cháy cũng như cho việc di tản người, tài sản an toàn.

- Chủ động lập dự toán kinh phí bổ sung theo biên bản của đoàn kiểm tra hàng năm; trình cấp quản lý có thẩm quyền phê duyệt để đảm bảo tốt các điều kiện và hoạt động PCCC ở cơ sở./.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;
- Các phòng GD&ĐT;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Phòng KHTC;
- Lưu: VT.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Lê Văn Chín

Số: 10C /BC-PC66

Bến Tre, ngày 19 tháng 4 năm 2014

BÁO CÁO

Kết quả kiểm tra công tác phòng cháy và chữa cháy các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre

Thực hiện Kế hoạch số 54/KH-PC66 ngày 26 tháng 3 năm 2014 của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh về kiểm tra công tác phòng cháy và chữa cháy các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre đã được Giám đốc Công an tỉnh phê duyệt. Từ ngày 08/4/2014 đến ngày 23/4/2014 Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Công an các huyện, thành phố Bến Tre tiến hành kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy 36 đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh gồm: 32 trường trung học phổ thông và 04 trung tâm (03 trung tâm giao dục thường xuyên và 01 trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp), lập 36 biên bản kiểm tra, kết quả cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ KIỂM TRA

1. Ưu điểm

- Lãnh đạo các đơn vị có quan tâm đến công tác phòng cháy và chữa cháy, có phân công người phụ trách công tác phòng cháy và chữa cháy theo quy định, thường xuyên tổ chức tự kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy tại đơn vị. Các đơn vị có mở hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động phòng cháy và chữa cháy; hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động phòng cháy và chữa cháy của đơn vị được cán bộ phụ trách bổ sung định kỳ theo đúng quy định.

- Các đơn vị đều có thành lập đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở với biên chế phù hợp. Có quy định và phân công chức trách, nhiệm vụ cho từng thành viên trong đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở. Việc tổ chức thường trực bảo vệ cơ quan và chữa cháy được đảm bảo.

- Có niêm yết bảng nội quy phòng cháy và chữa cháy theo đúng kích cỡ, tiêu lệnh chữa cháy, biển cấm, biển báo, sơ đồ, biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn phù hợp với tính chất hoạt động của đơn vị.

- Có lập sổ theo dõi hoạt động của đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở; sổ theo dõi phương tiện phòng cháy và chữa cháy tại cơ sở. Thường xuyên có tổ chức tuyên truyền, phổ biến các kiến thức liên quan đến phòng cháy và chữa cháy cho cán bộ, giáo viên và học sinh thông qua các buổi sinh hoạt tập trung.

- Các đơn vị đã xây dựng phương án chữa cháy, thoát nạn phù hợp với tính chất, đặc điểm của đơn vị.

- Có lắp đặt hệ thống chống sét đánh thẳng, trang bị các phương tiện chữa cháy tại chỗ chủ yếu là bình chữa cháy các loại và một số đơn vị đã có lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà và công trình theo quy định của TCVN 3890-2009 “Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng” như: Trường trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi, trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi, trường trung học phổ thông Phan Ngọc Tông, trường trung học phổ thông Trần Trường Sinh.

- Lãnh đạo các đơn vị có tổ chức thực hiện các kiến nghị của đoàn kiểm tra trong lần kiểm tra lần trước như việc trang bị bổ sung phương tiện chữa cháy tại chỗ và một số đơn vị đã lập hồ sơ thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với hạng mục hệ thống báo cháy và hệ thống cung cấp nước chữa cháy và đang trình Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh thẩm duyệt thiết kế để tiến hành thi công lắp đặt theo đúng quy định như: Trường trung học phổ thông Ca Văn Thỉnh, trường trung học phổ thông Nguyễn Ngọc Thăng, trường trung học phổ thông Lê Anh Xuân, trường trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi, trường trung học phổ thông Trương Vĩnh Ký và trường trung học phổ thông Trần Văn Kiệt; đa số các trường có ít nhất 02 lối thoát nạn trở lên, kích thước, số lượng, cách bố trí cầu thang đảm bảo theo quy định.

2. Hạn chế

- Các kiến nghị trong lần kiểm tra trước đã được các đơn vị khắc phục và hoàn thành, tuy nhiên riêng nội dung kiến nghị yêu cầu các đơn vị phải tổ chức lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà và công trình theo quy định của TCVN 3890-2009 thì các đơn vị đã được kiến nghị trong lần kiểm tra trước chưa thực hiện và đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 14 đơn vị cụ thể như: Trường trung học phổ thông Huỳnh Tấn Phát, trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn, trường trung học phổ thông Diệp Minh Châu, trường trung học phổ thông Trần Văn Ôn, trường trung học phổ thông Quán Trọng Hoàng, trường trung học phổ thông Chêghêvara, trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai, trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Định, trường trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiêu, trường trung học phổ thông Võ Trường Toàn, trường trung học phổ thông Tán Kế, trường trung học phổ thông Sương Nguyệt Anh và trường trung học phổ thông Phan Thanh Giản với lỗi vi phạm là “không trang bị, lắp đặt hệ thống báo cháy, chữa cháy theo quy định”, được quy định tại khoản 5, Điều 41 của Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã làm tờ trình xin ý kiến xử lý của Giám đốc Công an tỉnh đối với các trường hợp này và căn cứ vào các nguyên nhân khách quan của hành vi vi phạm là

do kinh phí cho việc trang bị lắp đặt hệ thống quá lớn, trong khi đó kinh phí được cấp cho hoạt động trong năm của đơn vị thì ít, không đủ cho việc trang bị, lắp đặt hệ thống nên không xử phạt vi phạm hành chính và Phòng đã cho các đơn vị này viết cam kết là sẽ thực hiện nội dung này trong năm 2014. Riêng các đơn vị như: Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Bến Tre, trường trung học phổ thông An Thới, trường trung học phổ thông Lê Hoàng Chiêu, trường trung học phổ thông Phan Văn Trị, do trước đây khi kiểm tra không có kiến nghị phải trang bị, lắp đặt hệ thống báo cháy, hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà và công trình theo quy định của TCVN 3890-2009 nên trong lần kiểm tra này chỉ lập biên bản kiến nghị thực hiện và không lập biên bản vi phạm.

- Một số đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc các nội dung kiến nghị trong lần kiểm tra trước và hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động phòng cháy và chữa cháy tại đơn vị chưa được lập đầy đủ theo quy định, cụ thể như trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ. Công tác kiểm tra, bảo dưỡng các phương tiện chữa cháy, báo cháy đã được trang bị, lắp đặt chưa thực hiện theo đúng quy định và để máy bơm chữa cháy, hệ thống báo cháy đã lắp đặt không thể hoạt động được khi kiểm tra như trường trung học phổ thông Trần Trường Sinh.

- Một số đơn vị chưa xây dựng phương án chữa cháy theo mẫu quy định tại Thông tư số 04/2004/TT-BCA của Bộ Công an như: Trường trung học phổ thông Ca Văn Thỉnh, trường trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiêu, trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ, trường trung học phổ thông Lê Anh Xuân, trường trung học phổ thông An Thới, trung tâm giáo dục thường xuyên thành phố Bến Tre, trung tâm giáo dục thường xuyên Mỏ Cà Bắ và trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp tỉnh Bến Tre. Chưa niêm yết bảng nội quy phòng cháy và chữa cháy theo kích thước quy định tại đơn vị như: Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Bến Tre, trường trung học phổ thông Lạc Long Quân, trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ.

- Các đơn vị chưa trang bị, lắp đặt hệ thống báo cháy, hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà và công trình theo quy định của TCVN 3890-2009 như: Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Bến Tre, trường trung học phổ thông An Thới, trường trung học phổ thông Lê Hoàng Chiêu, trường trung học phổ thông Phan Văn Trị.

- Các đơn vị chưa lắp đặt hệ thống chống sét đánh thẳng bảo vệ theo quy định của TCVN 9385-2012 “Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống” như: Trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp tỉnh Bến Tre, trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Bến Tre, trung tâm giáo dục thường xuyên Mỏ Cà Bắ, trường trung học phổ thông Lạc Long Quân, trường trung học phổ thông Phan Liêm và trường trung học phổ thông Ngô Văn Cấn.

II. KIẾN NGHỊ

Để đảm bảo công tác an toàn phòng cháy và chữa cháy tại các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh trong thời gian tới đề nghị lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện một số nội dung cụ thể sau:

1. Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh

- Tăng cường việc lãnh, chỉ đạo đối với các đơn vị trực thuộc trong việc tổ chức thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc các kiến nghị trong biên bản kiểm tra của đoàn kiểm tra. Có kế hoạch bố trí kinh phí cho các trường trung học phổ thông để các trường trang bị, lắp đặt hệ thống báo cháy, hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà và công trình theo đúng quy định của TCVN 3890-2009.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phải xây dựng kế hoạch và chủ động phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh để tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy cho đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở để được cấp “Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy” theo quy định tại Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ Công an.

2. Về phía các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh

- Lãnh đạo các đơn vị phải quan tâm và tổ chức thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của đoàn kiểm tra trong biên bản kiểm tra. Thường xuyên tổ chức tự kiểm tra công tác an toàn phòng cháy và chữa cháy, kiểm tra hệ thống điện và các thiết bị sử dụng điện tại đơn vị để khắc phục kịp thời các thiếu sót và sự cố đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và kiến thức về phòng cháy và chữa cháy cho cán bộ, giáo viên, học sinh thuộc phạm vi quản lý. Định kỳ phải có kế hoạch tổ chức kiểm tra, bảo dưỡng các phương tiện chữa cháy, báo cháy đã được trang bị, lắp đặt và thay thế các bình chữa cháy mất tác dụng để sử dụng hiệu quả khi có sự cố xảy ra.

- Các đơn vị chưa xây dựng phương án chữa cháy theo đúng mẫu quy định thì phải nhanh chóng xây dựng phương án chữa cháy cho đơn vị theo mẫu PC16 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ Công an và phải được phê duyệt theo quy định; định kỳ hàng năm phải có kế hoạch tổ chức thực tập phương án chữa cháy theo các tình huống đã lập ít nhất 01 lần theo quy định.

- Các đơn vị chưa trang bị, lắp đặt hệ thống báo cháy, hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà và công trình, hệ thống chống sét đánh thẳng bảo vệ, niêm yết bảng nội quy phòng cháy và chữa cháy theo kích cỡ quy định thì phải có kế hoạch dự trù kinh phí và tiến hành trang bị, lắp đặt và niêm yết theo đúng quy định.

- Lãnh đạo trường trung học phổ thông Trần Trường Sinh phải có kế hoạch tổ chức kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa máy bơm chữa cháy, hệ thống báo cháy đã lắp đặt để hoạt động tốt và đưa vào chế độ thường trực theo quy định.

- Các đơn vị như: Trường trung học phổ thông An Thới, trường trung học phổ thông Phan Liêm, trường trung học phổ thông Sương Nguyệt Anh, trường trung học phổ thông Phan Thanh Giản, trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ, trường trung học phổ thông Lê Anh Xuân và trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Bến Tre phải trang bị thêm một số bình chữa cháy khí và bột để đảm bảo phương tiện chữa cháy tại chỗ theo quy định. Riêng trường trung học phổ thông Diệp Minh Châu phải thiết kế thêm cầu thang thoát nạn và bố trí phân tán tại hai dãy phòng học để đảm bảo về điều kiện phục vụ thoát nạn theo quy định của QCVN 06:2010/BXD.

- Định kỳ hàng năm trước mùa mưa lãnh đạo các đơn vị phải có kế hoạch tổ chức đo lại điện trở nối đất của hệ thống chống sét đã lắp đặt để đánh giá điện trở nối đất của hệ thống còn đảm bảo theo đúng quy định không.

- Đối với các đơn vị đang tiến hành xây dựng và chờ di dời về trụ sở làm việc mới thì phải tiếp tục tổ chức duy trì tốt các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy, kịp thời khắc phục những hạn chế để đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy tại đơn vị đến khi di dời về chỗ mới.

- Hàng năm lãnh đạo các đơn vị phải chủ động xây dựng kế hoạch và liên hệ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh để tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy cho đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở theo đúng quy định.

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra công tác phòng cháy và chữa cháy các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH xin báo cáo Giám đốc Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh theo dõi và chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- BGD Công an tỉnh (báo cáo);
- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh (báo cáo);
- Lãnh đạo đơn vị (để biết);
- Lưu: PC66.



Đại tá Nguyễn Quang Minh